

## Særregler hos Ravdex A/S

### Kabelstikledning

Generelt	<p>Forsikring/tarifsikring</p> <p>Installationens stikledning angives altid i forbindelse med tilmelding.</p> <p>For C-installationer skal der i Ravdex netområde anvendes tarifudstyr (Forsikring) umiddelbart efter afregningsmåleren.</p> <p>Hos Ravdex A/S netområde skal stikledninger over 4x150 mm<sup>2</sup> Al afsluttes i én-leder kabel hvor tilslutning sker til forsyningspunktet i netstationen.</p>
Stikledning	<p>Ved fælles stikledning kan leveringsomfanget ikke forhøjes, selvom en kunde ønsker at opsætte en ladestander.</p> <p>Hvis stikledningen overbelastes og der opstår skade, har forsynings-selskabet intet ansvar for reparationen. Udgifterne deles ligeligt mellem alle kunder, der er tilsluttet på den enkelte stikledning.</p>
Forsikring/tarifsikring	<p>I alle nye C-installationer og ved ændring/udvidelse af bestående C-installationer skal der umiddelbart efter afregningsmåleren installeres et overstrømsbeskyttelsesudstyr (Forsikring) med forbrugeradgang. Dette udstyr skal mærkes "Tarifsikring".</p>

### Teknik - Måler

Generelt	<p>En installations målesystem skal være tilpasset det aktuelle belastningsområde. Netselskabet anviser det konkrete målesystems type og opbygning.</p>
Placering	<p>Hos Ravdex A/S skal målere til fritidshuse og ubemandede anlæg f.eks. pumpeanlæg, antenneanlæg, vejbelysningsanlæg og lignende placeres, så der er uhindret adgang for kontrol, aflæsning og udskiftning.</p>
Måletransformer	<p>Strømtransformere skal afpasses efter målesektionens største samtidige belastningsstrøm.</p> <p>Der anvendes følgende størrelser: 100/5, 200/5, 300/5, 600/5, 1000/5, 1200/5 eller 1500/5</p> <p>Bemærk, at den valgte størrelse kan blive ændret af netselskabet.</p>
Kontrolmåler	<p>Hos Ravdex A/S netområde skal der i alle installationer hvor der anvendes transformermåling større end eller lig med 600/5, eller hvor energiflowet er større end eller lig med 300.000 kWh/år, etableres kontrolmåling hvor målingen foretages over 2 sæt strømtransformere.</p>
Bemærkning	<p>Hos Ravdex A/S er det ikke muligt at få målere fremsendt.</p>